



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Буденновск

(место составления акта)

« 06 »

февраля

2020 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 38

Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Ленина,

По адресу/адресам:

43

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 38 от 28 января 2020 года начальника ОНД и ПР УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому, Арзгирскому и Ново-
селицкому районам)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей
деятельности юридическим лицом Муниципальным дошкольным образовательным учре-
ждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познава-
тельно-речевого развития воспитанников № 25 «Солнышко» села Покойное Буденновского
района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

2 ча-

« 03 » февраля 2020 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность са
« 06 » февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня/ 3 рабочих часа

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицко-
му районам)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

« Овчаренко Г.В. » « 06 » февраля 2020 г. 09 00
(фамилии, инициалы) (подпись) (дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) старший лейтенант вн. сл. Срапян Артуш Арменович

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ ДС № 25 «Солнышко» с. Покойное Овчаренко Галина Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| N п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенные нарушения |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электрошитовая корпуса № 2 не выделена противопожарной стеной не ниже 2-го типа (не установлена противопожарная дверь) | Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 18.07.2013) "Об утверждении свода правил СП 4.13.130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13.130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям") ст. 5.2.6 | Заведующая МДОУ ДС № 25 «Солнышко» Овчаренко Г.В. |
| 2 | В помещении сторожки допущено эксплуатирование светильника со снятым колпаком (рассеивателям), предусмотренным конструкцией светильника | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 42(в) | Заведующая МДОУ ДС № 25 «Солнышко» Овчаренко Г.В. |
| 3 | В помещении котельной допущено эксплуатирование светильника со снятым колпаком (рассеивателям), предусмотренным конструкцией светильника | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 42(в) | Заведующая МДОУ ДС № 25 «Солнышко» Овчаренко Г.В. |
| 4 | В помещении сторожки допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции светильника | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 42(а) | Заведующая МДОУ ДС № 25 «Солнышко» Овчаренко Г.В. |
| 5 | При получении неудовлетворитель- | ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. | Заведующая |

| | | |
|--|---|--|
| ных результатах после устранения неисправностей не проведены повторные испытания | Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний ст. 6.1 п. 6.1.6 | МДОУ ДС № 25 «Солнышко» Овчаренко Т.В. |
|--|---|--|

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение № 38 от 28.01.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Срапан А.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МДОУ ДС № 25 «Солнышко» с. Покойное Овчаренко Галина Витальевна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)