



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1^Б. Телефон: 8-793-34-34-59, факс: 8-793-34-65-65, E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru

А К Т П Р О В Е Р К И

13 сентября 2018 г.

№ 4501-Р-ПЛ-А/1.7

с. Покойное

16 часов 50 минут

юридического лица: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития воспитанников №25 «Солнышко» села Покойного Буденновского района» (ОГРН: 1022603223532, ИНН: 2624024207)

По адресу/адресам: СК, Буденновский район, с. Покойное, ул. Ленина, 43.
На основании: Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 21.08.2018 за №4501-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Заварзиным Д.П., была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития воспитанников №25 «Солнышко» села Покойного Буденновского района».

Дата и время проведения проверки: с 07.09.2018, с 09⁰⁰ до 17⁰⁰ час:
по 13.09.2018, с 09⁰⁰ до 17⁰⁰ час:

Общая продолжительность проверки: 5 дней/40 часов

Акт составлен: Кавказским Управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен: Заведующий МДОУ «Д/с №25»

Овчаренко Галина Витальевна _____ *Овч* 04.09.2018 (08²⁰)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано.

Лица, проводившие проверку:

ФИО	Должность
Тютюников Александр Николаевич	Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора КУ Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовали:

ФИО	Должность
Овчаренко Галина Витальевна	Заведующий МДОУ «Д/с №25»

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

В ходе проведения проверки исполнения законодательства Российской Федерации, соблюдения требований правил, состояния эксплуатации энергоустановок производственных объектов, энергетических и технологических установок, технических устройств, зданий, сооружений и документации, определено:

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированных в Минюсте РФ от 22.01.2003 №4145;


№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	5
1.	На предприятии нет энергослужбы, укомплектованной электротехническим персоналом	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.1;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
2.	Не заключен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.1;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
3.	В организации не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.2;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.


4.	Нет распорядительного документа о назначении ответственного за электрохозяйство, имеющего IV группу по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.3, 1.2.7;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
5.	Не разработана должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена в организации, с указанием его обязанностей	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.6;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
6.	Утрачен комплект проектной документации электрооборудования	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.3.2, 2.4.2, 2.4.4;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
7.	Нет журнала или картотеки дефектов и неполадок на электрооборудовании	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.8.9;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
8.	Не обеспечено выполнение требования по соблюдению расстояний от кабеля воздушного ввода электропитания в здание котельной и кабеля воздушного ввода питания в здание детского сада до крон деревьев	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.9;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
9.	Электрооборудование СИЦ-0,4 кВ в здании котельной покрыто пылью	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.17;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
10.	Нет надписей, указывающих назначение присоединений на оборотной стороне дверцы СИЦ-0,4 кВ в здании котельной	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
11.	Нет надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки у предохранителей в СИЦ-0,4 кВ в здании котельной	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
12.	Подставные опоры ВКЛ-0,4 кВ на территории детского сада находятся в неудовлетворительном состоянии (имеет место сильное гнивание тела опор, отклонение от вертикальной оси)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.3.11;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.

13.	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.7.7;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
14.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.7.8, приложение 3;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.
15.	Нет в наличии заполненных паспортов заземляющих устройств	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.7.9;	Заведующий МДОУ «Д/с №25» Овчаренко Г.В.

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: **нарушений не выявлено.**


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена.**

 (Тютюников А.Н.)

 (Овчаренко Г.В.)

Прилагаемые к акту документы: Нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор межрегионального
отдела энергетического надзора



А.Н. Тютюников

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание от 13.09.2018 №4501-Р- ПЛ-А/1.7-28 на 4 листах;
2. Проверочные листы (список контрольных вопросов), применяемые при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций – потребителей электрической энергии на 26 листах;

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МДОУ «Д/с №25»
Овчаренко Галина Витальевна
« 13 » сентября 2018 г.



М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____