

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
**«Детский сад общеразвивающего  
вида с приоритетным  
осуществлением познавательно-  
речевого развития воспитанников  
№ 25 «Солнышко» села Покойного  
Буденновского района»**  
Ставропольский край село Покойное  
ул. Ленина, 43. Телефон: (86559) 94-5-51  
E-mail: sad\_25\_26@mail.ru

Старшему дознавателю ОНД и ПР УНД  
и ПР ГУ МЧС России по СК(по  
Буденновскому и, Арзгирскому и  
Новоселицкому районам) майору  
внутренней службы  
Пилипенко Вячеславу Васильевичу

Дата: 11.12.2018г.  
Исх. № 247

Информация по предписанию №259/1-174

01.10.2018 была проведена плановая, выездная проверка отделом надзорной деятельности,  
в результате которой вынесено предписание №259/1-174 со сроком исполнения  
до 15.12.2018 года.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению замечания	Примечание
1	Провести периодическую проверку соответствия давления в водопроводной сети пожарного гидранта (не реже 2 раза в год) (весной и осенью) с составлением соответствующего акта проверки	АКТ проверки соответствия давления водопроводной сети в месте установки пожарного гидранта от 19.11.2018года	исполнено
2	В помещении группы второго этажа обеспечить свободный доступ к ручному пожарному извещателю	Обеспечен свободный доступ к ручному пожарному извещателю 17.10.2018 исполнено	исполнено
3	Во втором корпусе детского сада ,привести в работоспособное состояние световое табло «Выход»	Приведено в работоспособное состояние световое табло «Выход» 31.10.2018 Исполнено	исполнено

Заведующий МДОУ д/с №25

«Солнышко» с. Покойное



*Г.В. Овчаренко*

Овчаренко Г.В