

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
**«Детский сад общеразвивающего  
вида с приоритетным  
осуществлением познавательно-  
речевого развития воспитанников  
№ 25 «Солнышко» села Покойного  
Буденновского района»**  
Ставропольский край село Покойное  
ул. Ленина, 43. Телефон: (86559) 94-5-51  
E-mail: sad\_25\_26@mail.ru

Государственному инспектору  
межрегионального отдела  
энергетического надзора Кавказского  
управления Ростехнадзора  
Тютюникову Александру Николаевичу

Дата: 07.11.2018г.

Исх. № 207

Отчет по предписанию №4501-Р-ПЛ-А/1.7-28

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению замечания	Примечание
1.	На предприятии нет энергослужбы, укомплектованной электротехническими персоналом	Направлено служебное письмо на начальника отдела образования  12.09.2018 Исх.№ 163  09.10.2018 Исх.№ 188  23.10.2018 Исх.№ 196	Исполнено
2.	Не заключен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией	Заключен договор №7 от 01.10.2018г	Исполнено
3.	В организации не обеспечено проведение технического обслуживания ,планово- предупредительных ремонтов оборудования	Направлено служебное письмо на начальника отдела образования  12.09.2018 Исх.№ 163  09.10.2018 Исх.№ 188  23.10.2018 Исх.№ 196	Исполнено
4.	Нет распорядительного документа о назначении ответственного за электрохозяйство, имеющего IV	Направлено служебное письмо на начальника отдела образования	Исполнено

	группу по электробезопасности	12.09.2018 Исх.№ 163 09.10.2018 Исх.№ 188 23.10.2018 Исх.№ 196	
5.	Не разработана должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена в организации, с указанием его обязанностей	Направлено служебное письмо на начальника отдела образования 12.09.2018 Исх.№ 163 09.10.2018 Исх.№ 188 23.10.2018 Исх.№ 196	Исполнено
6.	Утрачен комплект проекторной документации электрооборудования	Написана докладная на выделение денежных средств для проектной документации. Заключен договор на оформление проектной документации	Исполнено
7.	Нет журнала или картотеки дефектов и неполадок на электрооборудовании	Начат журнал 01.10.2018г Картотеки и дефектов и неполадок на электрооборудовании	Исполнено
8.	Не обеспечено выполнение требования по соблюдению расстояний от кабеля воздушного ввода электропитания в здание котельной и кабеля воздушного ввода питания в здание детского сада до крон деревьев	Выпилка деревьев произведена 14.09.2018г исполнено	Исполнено
9.	Электро оборудование СЩ-0,4 кВ в здании котельной покрыто пылью	Исполнено 14.09.2018г	Исполнено
10.	Нет надписей, указывающих назначения присоединений на оборотной стороне дверцы СЩ-0,4 кВ в здании котельной	Исполнено 18.09.2018г	Исполнено
11.	Нет надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки у предохранителей СЩ-0,4 кВ в	Исполнено 18.09.2018г	Исполнено

	здании котельной		
12.	Подставные опоры ВКЛ-0,4 кВ на территории детского сада находятся в неудовлетворительном состоянии (имеет место сильное загнивание тела опор, отклонение от вертикальной оси)	Служебное письмо Начальнику Филиала ПАО «Северного Кавказа» «Ставропольэнерго ПЭС» Буденновские РЭС Каменеву И.В Исх№ 207 07.11.2018г	Исполнено
13.	Не обеспечена защита от коррозии(окраска в черный цвет)открыто положенных заземляющих проводников	Исполнено 21.10.2018г	Исполнено
14.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием	Заложена сметная документация для выделения денежных средств	Исполнено
15.	Нет в наличии заполненных паспортов заземляющих устройств	Заложена сметная документация для выделения денежных средств	Исполнено

Заведующий МДОУ дс №25 «Солнышко» Овчаренко Г.В.

